


ZBROJENIE FUNDAMENTÓW - CZ. 2

1:25


STOPA FUNDAMENTOWA
POZ. SF-5 SZT.1
800mm x 1200mm x 400mm

PRZEREKÓŁ 1-1




STOPA FUNDAMENTOWA
POZ. SF-3 SZT.2
1400mm x 1400mm x 400mm

PRZEREKÓŁ 1-1




STOPA FUNDAMENTOWA
POZ. SF-4 SZT.2
800mm x 1200mm x 400mm

PRZEREKÓŁ 1-1



STOPA FUNDAMENTOWA
POZ. SF-5 SZT.1
800mm x 1200mm x 400mm

PRZEREKÓŁ 1-1



SCHEMAT ZESTAWIENIOWY ELEMENTÓW
KONSTRUKCYJNYCH - PATRZ RYS. NR-K-1

UWAGI:
BETON - B20 (C16/20)
STAŁ ZBROJENIOWA: A-III (34GS), A-0 (S0S)
OTULINA: 50mm

UWAGI:
- WYMIARY PODANE W mm
- WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

UWAGI:
Nie należy odmierzac wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.

UWAGI:
- PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
BEZ ZGODY AUTORA OPRACOWANIA
ZABRONIONE SĄ WSZELKIE ZMIANY,
POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE
Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz. 83.
- ZAMAWIAJĄCY OTRZYMUJE LICENCJĘ
NIEWYŁĄCZNA DO KORZYSTANIA Z
OPRACOWANIA W ZAKRESIE STOSOWANIA
DO JEDNEJ REALIZACJI.

PROJEKT BUDYNKU GARAŻY Z ZAPLECZEM
TECHNICZNYM DLA WSPR SPZOZ W ŁOMŻY
FILIA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

ADRES: Wysokie Mazowieckie ul Szpitalna nr działki 1995/10

INWESTOR: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

ADRES: 18-411 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19

ZBROJENIE FUNDAMENTÓW
- CZ. 2

BRANŻA KONSTRUKCYJNA:

rys. K-6
skala 1:25



PROJEKTANT KONSTRUKCJI: mgr inż. Beata Górńska

Upr. nr PDL/0002/PWOK/10

SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJI: mgr inż. Marcin Kijek

Upr. nr PDL/0007/PWOK/10

10.06.2017




ZESTAWIENIE DLA 1 SZT. STOPY
SF-3

NR5 14#12 co 200mm L=1300mm

NR6 8#12 co 200mm L=700mm

Poz	Ilość	Srednica	Dlugosc	Klasa stali
3	4	Ø12.0	2.00	A-III (34GS) (Zebrowana)
4	9	Ø6.0	0.69	A-0 (S0S) (Gladka)
5	14	Ø12.0	1.30	A-III (34GS) (Zebrowana)
6	8	Ø12.0	0.70	A-III (34GS) (Zebrowana)




ZESTAWIENIE DLA 1 SZT. STOPY
SF-4

NR1 7#12 co 200mm L=1100mm

NR6 9#12 co 200mm L=700mm

Poz	Ilość	Srednica	Dlugosc	Klasa stali
1	7	Ø12.0	1.10	A-III (34GS) (Zebrowana)
3	4	Ø12.0	2.00	A-III (34GS) (Zebrowana)
4	9	Ø6.0	0.69	A-0 (S0S) (Gladka)
6	9	Ø12.0	0.70	A-III (34GS) (Zebrowana)



ZESTAWIENIE DLA 1 SZT. STOPY
SF-5

NR1 7#12 co 200mm L=1100mm

NR6 9#12 co 200mm L=700mm

Poz	Ilość	Srednica	Dlugosc	Klasa stali
1	7	Ø12.0	1.10	A-III (34GS) (Zebrowana)
3	4	Ø12.0	2.00	A-III (34GS) (Zebrowana)
4	9	Ø6.0	0.69	A-0 (S0S) (Gladka)
6	9	Ø12.0	0.70	A-III (34GS) (Zebrowana)